



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail: saaesac@saaesac.com.br

NOTA TÉCNICA

ASSUNTO: MUDANÇA NA ESPECIFICAÇÕES DOS HIDRÔMETROS.

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento vem através desta comunicar que a partir de 03/12/2018 somente será aceitará medidores de água (hidrômetro) conforme as especificações abaixo, e que no mês de abril de 2018 já havia orientado as lojas de materiais de construção para que adquirissem apenas o hidrômetro aprovado pelo SAAE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os medidores a serem adquiridos deverão obedecer às seguintes especificações técnicas:

- **Hidrômetro multijato, vazão nominal 1.5m³/h, classe C-H;**

Vazão mínima 15 l/h;

Vazão de transição de 22,5 l/h;

Vazão máxima de 3.0 m³/h;

Relojoaria inclinada fabricada em vidro;

Faixa de temperado de 1-40°C;

Resolução de 0,00002m³;

Totalização máxima de 9.999m³;

Pressão máxima de trabalho de 1.0 Mpa;

Bitola DN15 (1/2") e comprimento de 165mm;

Tampa do mostrador mancalizada em pino metálico;

Mancais do rotor e engrenagens em safira sintética e plástico;

Bujão em latão;

Logomarca do cliente na relojoaria;


Fabricados de acordo com a Portaria 246 do INMETRO e a ABNT NBR15538:2014;


IDM mínimo permitido de 94;

- **Porcas e tubetes em metal.**

Não serão aceitos materiais com especificação divergente da acima descrita.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Divisão Técnica do SAAE de Sacramento pelo telefone (34) 3351-2005, pelo email setec@saaesac.mg.gov.br, ou no endereço eletrônico www.saaesac.mg.gov.br


Eng. Osny Zago
Diretor Adjunto


Eng.º Marco Aurélio Martins Borges
Divisão Técnica